

**ОТЧЁТ об исполнении предписания ТО Управления Роспотребнадзора
по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе от 28.02.2023 № 7
«Об устранении выявленных нарушений обязательных требований»**

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства об образовании приняты меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих их совершению:

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при и.о. директора 03.03.2023.

2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений от 28.02.2023 года.

3. В целях устранения нарушений обязательных требований в деятельности МБОУ СОШ №5 проведена следующая работа:

п/п	Выявленное нарушение	Информация по выполнению выявленных нарушений
улица Пушкина, д.15/1		
1.	График питания детей составлен таким образом, что количество посадочных мест не соответствует количеству одномоментно питающихся детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.3.	Исполнено. Внесены изменения в график приема пищи учащимися (приказ от 03.03.2023 № Ш5-13-328/3)
2.	На момент проведения обследования в обеденном была мебель с нарушением целостности, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.4.6.3 .	Произведен ремонт имеющейся мебели с целью восстановления ее целостности. Организована работа по привлечению дополнительных средств с целью приобретения мебели для школьных столовых.
3.	Предоставлена ведомость контроля за рационом питания, рекомендации по корректировке меню не даются, следовательно контроль за рационом питания не проводится, что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.8.1.2.	Исполнено. Даются рекомендации по корректировке меню.

4.	<p>Зоны и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами: мочные ванны в овощном цехе, раковины и посудомоечная машина в мойке кухонной и столовой посуды, пароконвектоматы и пекарские шкафы, что не соответствует требованиям п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".</p>	<p>Составлены дефектные ведомости и локально-сметные расчеты на оборудование. Работы по установке вытяжных систем включены в дополнительную потребность бюджетных ассигнований на проведение текущего/капитального ремонта на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.</p>
ул. Маяковского 34А		
5.	<p>График питания детей составлен таким образом, что количество посадочных мест не соответствует количеству одновременно питающихся детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.3.</p>	<p>Исполнено. Внесены изменения в график приема пищи учащимися (приказ от 03.03.2023 № Ш5-13-328/3)</p>
6.	<p>Наличие условий для соблюдения детьми правил личной гигиены: в обеденном зале отсутствуют раковины для мытья рук обучающихся (раковины для мытья установлены в учебных классах), что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.3.</p>	<p>Исполнено. В обеденном зале установлено 7 раковин для мытья рук детей и 1 раковина для мытья рук сотрудников.</p>
7.	<p>Площадь на одно оборудованное посадочное место не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.1. (норматив - 0,7 кв. м. на одно посадочное место).</p>	<p>Исполнено. Внесены изменения в график приема пищи учащимися (приказ от 03.03.2023 № Ш5-13-328/3).</p>
8.	<p>В обеденном зале имеется мебель с нарушением целостности, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и</p>	<p>Произведен ремонт имеющейся мебели с целью восстановления ее целостности. Организована работа по привлечению дополнительных средств с целью</p>

	обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.6.3.	приобретения мебели для школьных столовых.
9.	Предоставлена ведомость контроля за рационом питания, рекомендации по корректировке меню не даются, следовательно контроль за рационом питания не проводится, что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 8.1.2.	Исполнено. Даются рекомендации по корректировке меню.
10.	Зоны и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами: моечные ванны в овощном цехе, раковины и посудомоечная машина в мойке кухонной и столовой посуды, пароконвектоматы и пекарские шкафы, что не соответствует требованиям п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".	Составлены дефектные ведомости и локально-сметные расчеты на оборудование. Работы по установке вытяжных систем включены в дополнительную потребность бюджетных ассигнований на проведение текущего/капитального ремонта на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.